Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI DEL _____

N° di accettazione cp: 203

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua di rete
Relativo a:	**Fontana Via Rovizza**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Vial + Bottiglia di vetro**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**11/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**Limpido, incolore, inodore**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 *	°C	**5,4**		
Colore			**incolore**		
Odore			**inodore**		
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		**8,1**	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	N.T.U.	**< 0,4**		
Conducibilità elettrica specifica	UNI EN 27888 1995	µS/cm a 20 °C	**215**	2500	
Cloro attivo libero (Cl2)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	**0,10**		
Trialometani (somma)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l	**10**		30
Cloroformio		µg/l	**2,8**		
Bromodiclorometano		µg/l	**3,1**		
Dibromoclorometano		µg/l	**3,5**		
Bromoformio		µg/l	**0,8**		

Note:

Temperatura: determinazione effettuata all'atto del prelievo.
Cloro attivo libero (Cl2): determinazione effettuata all'atto del prelievo; valore consigliato: 0,2 mg/l
In rapporto alle determinazioni chimiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: M135

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua di rete
Relativo a:	**Fontana Via Rovizza**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Bottiglia sterile**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**12/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**/**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Conta delle colonie a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	**< 1**		
Conta delle colonie a 37 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	**< 1**		
Conta Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 001 B	UFC/100 ml	**< 1**		0
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 005A	UFC/100 ml	**< 1**	0	

Note:

Conta delle colonie a 22 °C: non deve subire variazioni anomale (prova eseguita in doppia replica)
Conta delle colonie a 37 °C: parametro per il quale il D.Lvo n° 31/2001 non stabilisce valori limite/riferimento (prova eseguita in doppia replica)
In rapporto alle determinazioni microbiologiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001 non considerando il contributo dell'eventuale incertezza espressa.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: 204

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua di rete
Relativo a:	**Fontana Via Lamarmora**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Vial + Bottiglia di vetro**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**11/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**Limpido, incolore, inodore**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 *	°C	**7,6**		
Colore			**incolore**		
Odore			**inodore**		
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		**8,1**	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	N.T.U.	**< 0,4**		
Conducibilità elettrica specifica	UNI EN 27888 1995	µS/cm a 20 °C	**214**	2500	
Cloro attivo libero (Cl2)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	**0,31**		
Trialometani (somma)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l	**14**		30
Cloroformio		µg/l	**4,7**		
Bromodiclorometano		µg/l	**4,0**		
Dibromoclorometano		µg/l	**4,2**		
Bromoformio		µg/l	**0,8**		

Note:

Temperatura: determinazione effettuata all'atto del prelievo.
Cloro attivo libero (Cl2): determinazione effettuata all'atto del prelievo; valore consigliato: 0,2 mg/l
In rapporto alle determinazioni chimiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: M136

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua di rete
Relativo a:	**Fontana Via Lamarmora**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Bottiglia sterile**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**12/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**/**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Conta delle colonie a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	**< 1**		
Conta delle colonie a 37 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	**< 1**		
Conta Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 001 B	UFC/100 ml	**< 1**		0
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 005A	UFC/100 ml	**< 1**	0	

Note:

Conta delle colonie a 22 °C: non deve subire variazioni anomale (prova eseguita in doppia replica)
Conta delle colonie a 37 °C: parametro per il quale il D.Lvo n° 31/2001 non stabilisce valori limite/riferimento (prova eseguita in doppia replica)
In rapporto alle determinazioni microbiologiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001 non considerando il contributo dell'eventuale incertezza espressa.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: 205

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua di rete
Relativo a:	**Fontana Piazza Castello**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Vial + Bottiglia di vetro**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**11/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**Limpido, incolore, inodore**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 *	°C	**7,9**		
Colore			**incolore**		
Odore			**inodore**		
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		**8,1**	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	N.T.U.	**< 0,4**		
Conducibilità elettrica specifica	UNI EN 27888 1995	µS/cm a 20 °C	**214**	2500	
Cloro attivo libero (Cl2)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	**0,30**		
Trialometani (somma)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l	**14**		30
Cloroformio		µg/l	**4,8**		
Bromodiclorometano		µg/l	**4,4**		
Dibromoclorometano		µg/l	**4,4**		
Bromoformio		µg/l	**0,8**		

Note:

Temperatura: determinazione effettuata all'atto del prelievo.
Cloro attivo libero (Cl2): determinazione effettuata all'atto del prelievo; valore consigliato: 0,2 mg/l
In rapporto alle determinazioni chimiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: M137

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua di rete
Relativo a:	**Fontana Piazza Castello**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Bottiglia sterile**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**12/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**/**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Conta delle colonie a 22 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	**< 1**		
Conta delle colonie a 37 °C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	**< 1**		
Conta Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 001 B	UFC/100 ml	**< 1**		0
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 005A	UFC/100 ml	**< 1**	0	

Note:

Conta delle colonie a 22 °C: non deve subire variazioni anomale (prova eseguita in doppia replica)
Conta delle colonie a 37 °C: parametro per il quale il D.Lvo n° 31/2001 non stabilisce valori limite/riferimento (prova eseguita in doppia replica)
In rapporto alle determinazioni microbiologiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001 non considerando il contributo dell'eventuale incertezza espressa.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI DEL _____

N° di accettazione cp: 206

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua superficiale
Relativo a:	**Lago di Garda - Acqua trattata**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Vial + Bottiglia di vetro**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**11/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**Limpido, incolore, inodore**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 *	°C	**9,4**		
Colore			**incolore**		
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		**8,1**	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	N.T.U.	**< 0,4**		
Conducibilità elettrica specifica	UNI EN 27888 1995	µS/cm a 20 °C	**215**	2500	
Cloro attivo libero (Cl2)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	**0,30**		
Ossigeno disciolto (O2)	UNI EN ISO 5814:2013	mg/l	**11,79**		

Note:

Temperatura: determinazione effettuata all'atto del prelievo.
Cloro attivo libero (Cl2): determinazione effettuata all'atto del prelievo; valore consigliato: 0,2 mg/l
In rapporto alle determinazioni chimiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: M138

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua superficiale
Relativo a:	**Lago di Garda - Acqua trattata**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Bottiglia sterile**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**12/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**/**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Rif.: D.Lvo 02/02/01 n. 31

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato	Controllo : Indicatore	Limite
Conta Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 001 B	UFC/100 ml	**< 1**		0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	UFC/100 ml	**< 1**		0
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 005A	UFC/100 ml	**< 1**	0	

In rapporto alle determinazioni microbiologiche eseguite, il campione RISPETTA i valori di parametro limite e i valori di parametro indicatori del D.Lvo n° 31/2001 non considerando il contributo dell'eventuale incertezza espressa.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: 207

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua superficiale
Relativo a:	**Lago di Garda - Acqua grezza**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Vial + Bottiglia di vetro**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**11/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**Limpido, incolore, inodore**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 *	°C	**9,1**
Colore			**incolore**
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		**8,2**
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	N.T.U.	**< 0,4**
Conducibilità elettrica specifica	UNI EN 27888 1995	µS/cm a 20 °C	**213**
Ossigeno disciolto (O2)	UNI EN ISO 5814:2013	mg/l	**12,00**
Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 1484:1999	µg/l	**1.360**
Ammonio (NH4)	ISO 11732:2005	mg/l	**< 0,05**
Nitrati (NO3)	EPA 300.0 1993	mg/l	**1**

Note:

Temperatura: determinazione effettuata all'atto del prelievo.

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Indam
Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo qualità.

Indam Laboratori srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 (r.a.) - fax amm.ne 030.2786584
fax lab. 030.2585291 - fax ambiente 030.2584782
c.f. e p.iva IT 03379190980 - r.e.a. BS 529364
www.indam.it - info@indam.it

ANTICIPAZIONE RISULTATI D'ANALISI
DEL _____

N° di accettazione cp: M139

Spettabile:
SIRMIONE SERVIZI SRL
PIAZZA VIRGILIO, 18
25019 SIRMIONE (BS)

Campione / Matrice:	**Acqua naturale**
	Acqua superficiale
Relativo a:	**Lago di Garda - Acqua grezza**
Luogo prelievo:	**Sirmione (BS)**
Contenuto in:	**Bottiglia sterile**
Presentato da:	**ns personale**
Campionato da:	**ns personale**
Met. campionamento:	**Manuale UNICHIM 157 1997 - N. verbale intervento ATR 2017/48**
Data presentazione:	**11/01/2017**
Data inizio analisi:	**12/01/2017**
Note:	**/**
Aspetto:	**/**
Analisi Richieste:	**Come sotto riportato**

Risultati Analitici

Parametro	Metodo di analisi	U.M.	Risultato
Conta Coliformi a 37 °C	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 006 B	UFC/100 ml	**13**
Conta Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 001 B	UFC/100 ml	**< 4 (**)**
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	UFC/100 ml	**< 1**
Ricerca Salmonella spp.	Rapporti ISTISAN 2007/05 Met ISS A 011A *	P/A in 1000 ml	**Assente**

* Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°) Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

(**) = Microrganismi presenti ma inferiori al valore riportato

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, ex R.D. 01/03/28, Legge n. 679 - 19/07/58 art. 16.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Eventuali informazioni riportate in intestazione sono dichiarate dal soggetto che ha presentato il campione e che ne è responsabile fino alla consegna al laboratorio. Il campione residuo di materiale solido non deperibile viene conservato per mesi due, il campione liquido per mese uno dalla data del rapporto di prova; eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.